

Druckprüfung



Druckprüfungsprotokoll Klimasens Orangewand® :

1. Installationen

Bauherr:

Objekt:.....

Ort:.....

Ausführende Firma:.....

Heizflächen in m²

.....

Anbindungsrohre 20x2,2mm in m:

.....

Andere Heizgeräte, die an das jeweilige Heizsystem :.....

.....

2. Vorprüfung:

Prüfdruck = 10 bar

Druck nach 30 min =bar

Druck nach 60 min =bar

Druckabfall je 10 min ' =bar

3. Hauptprüfung

Prüfdruck = 8 bar

Druck nach 1 Stunde =bar

Druck nach 2 Stunden =bar

Druckabfall je 1 Stunde =bar

Ergebnis Vorprüfung =

.....

Ergebnis Hauptprüfung =

.....

4. Zeitablauf der Prüfung:

Prüfbeginn:.....

Prüfdauert:.....

Prüfende:.....

Ausführende Firma:.....

Monteur:.....

Ort:.....

Datum:.....

Unterschrift:.....